

Abnahmeprotokoll für Flüssiggasverbrauchsanlagen für den gewerblichen Bereich

Veranstalter:

Veranstaltungsort und Zeitraum:

Ansprechpartner bzw. verantwortliche Person / Telefon Nr.:

Person eingewiesen zur Auswechslung der Gasflaschen mit Gasleckkontrolle

Unterschrift

Feuerlöscher 6KG ABC für Friteusen zusätzlich CO²-Löscher vorhanden ?

Flüssiggasflasche / Sicherung gegen umfallen in Ordnung ?

Gasgeräteart und Funktion in Ordnung ?

Flaschenanschluss / Druckregler / Schlauchbruchsicherung ab 400 mm / Gasschlauch / Geräteanschluss in Ordnung ?

Gasleckmessung / Funktionsprüfung: in Ordnung ?

BESTÄTIGUNG

**Die Flüssiggasverbrauchsanlage erfolgte nach den Regeln der Technik
sowie der Unfallverhütungsvorschrift BGV D 34**

Der Abnehmer bestätigt, dass diese Anlage den Bestimmungen entspricht.

**Diese Bestätigung verliert, ab Ausstelldatum,
nach 12 Monate ihre Gültigkeit.**

Ort, Datum:

Konzessionierter bzw. befugter Abnehmer: (Stempel, Unterschrift)

Andreas Pfaff Gas + Wasser Installateur Meister
Sachkundiger und befugte Person TRF `96 + BGV D 34
Gasabnahme G 607 + G 608
Elektrofachkraft f.f.T. - Fachkraft für Arbeitssicherheit

PFAFF-GAS-TECHNIK GMBH
Meisterbetrieb für GAS + WASSER + HEIZUNG
71522 Backnang Stiftsgrundhof 57
Tel.: 07191 - 95 36 05 E-Mail: info@pfgt.de