

Gemäß TRGI 2008, Ziffer 13.3.1.1, ist die Gasleitungsanlage einmal jährlich gezielt einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Dabei ist gleichzeitig auf Gasgeruch zu achten.

## Checkliste / Prüfprotokoll:

Gebäude / Wohnung / Stock
Straße
PLZ, Ort

### 1. Ist die Hauptabsperreinrichtung und der Gaszähler frei zugänglich?

ja       nein      Bemerkung: \_\_\_\_\_

### 2. Sind die Gasleitungen gegen mechanischen, chemischen, thermischen Belastungen geschützt?

ja       nein      Bemerkung: \_\_\_\_\_

### 3. Sind die Gasleitungen frei von Korrosionsschäden?

ja       nein      Bemerkung: \_\_\_\_\_

### 4. Sind die Gasleitungen ausreichend und sicher befestigt?

ja       nein      Bemerkung: \_\_\_\_\_

### 5. Sind Verkleidungen von Gasleitungen ausreichend belüftet ( $2 \times 10 \text{ cm}^2$ )?

ja       nein      Bemerkung: \_\_\_\_\_

### 6. Sind Leitungsenden ausreichend gesichert?

ja       nein      Bemerkung: \_\_\_\_\_

### 7. Ist der Verlauf verdeckt verlegter Gasleitungen bekannt?

ja       nein      Bemerkung: \_\_\_\_\_

### 8. Sind die flexible Gasschläuche ordnungsgemäß (spannungsfrei, knickfrei, verdrehfrei, keine thermische Beanspruchung) verlegt?

ja       nein      Bemerkung: \_\_\_\_\_

## 2 Checkliste / Prüfprotokoll Hausschau

---

**9. Sind alle Absperrrichtungen funktionsfähig und jederzeit zu bedienen?**

ja       nein      Bemerkung: \_\_\_\_\_

**10. Ist in Räumen mit Gasleitungen ein Gasgeruch erkennbar / messbar?**

ja       nein      Bemerkung: \_\_\_\_\_

Ergänzung: Sichtprüfung gemäß Anhang 5c TRGI

**Sind die Gasgeräte ordnungsgemäß aufgestellt (Brandschutz, Abgasabführung, Verbrennungsluftversorgung)?**

ja       nein      Bemerkung: \_\_\_\_\_

**Sonstiges**

---

---

**Ergebnis der Überprüfung:**

<b>Die Hausschau ist</b>	<input type="radio"/> mangelfrei	<input type="radio"/> <u>N I C H T</u> mangelfrei
--------------------------	----------------------------------	---

Datum der Überprüfung: \_\_\_\_\_

Prüfer: \_\_\_\_\_

**Firma:**

\_\_\_\_\_  
Datum / Firmenstempel/ Unterschrift

Prüfprotokoll erhalten am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Eigentümer / Mieter